

**Акт  
обследования объекта межведомственной комиссией**

«23» 10 2018 г.

г. Лесной

**Объект:** МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой петушок»

(наименование и ведомственная принадлежность)

**Адрес:** г. Лесной, ул. Мира, д. 40а

(наименование района, населенного пункта, улица)

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

Собственника:

Заведующая Н.Ю. Замиралова

Начальник ПЦО ОВО по городскому округу Лесной - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обл.» майор полиции А.М. Карелин

(должность, фамилия, имя, отчество)  
произвела обследование: МБДОУ №6, МКУ Управление образования

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

категория объекта: А3

(А1, А2, Б1, Б2)

установила, следующее:

**Общая характеристика объекта:** объект состоит из помещений в каменном отдельно стоящем двухэтажном здании. Внешние стены каменные, входные двери оборудованы запирающими устройствами. Имеется защитное ограждение. Телефонная связь в исправном состоянии. Объект оборудован системой тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по телефонной линии одна стационарная, один радиобрелок). Имеется система видеонаблюдения. Имеется система пожарной сигнализации с выводом сигнала в ПЧ МЧС России по городскому округу «г. Лесной». Разработан паспорт антитеррористической защищенности, утверждён в марте 2018 года. В ночное время объект охраняется сторожем, в дневное время пропускной режим осуществляется персоналом ДДУ.

**Объект состоит из следующих помещений:**  
группы, служебные помещения, пищеблок, санузел

**Назначение объекта:** учреждение образования

(производственное или иное)

**На объекте отсутствуют:** \_\_\_\_\_

**Объект подлежит переоснащению:** заменить устройство оконечное «Атлас-Р» по телефонной линии (для обеспечения работоспособности тревожной сигнализации) на радио-канальное УО «Протон».

В результате проведенного обследования выяснено, что инженерно-техническая укрепленность и оснащённость объекта системами безопасности не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых документов ВНГ РФ, предъявляемым к



объектам данной категории.

В целях приведения инженерно-технической укрепленности и оснащенности объекта системами безопасности в полное соответствие требованиям нормативно-правовых документов ВНГ РФ предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимы мероприятия	Срок исполнения
1.	Ввиду технического износа оборудования (выработан срок допустимой эксплуатации – более 8 лет), произвести замену устройства оконечного «Атлас-Р» на радио-канальное УОО «Протон»	до 12-2018г.
2.		
3.		
4.		

Расчетное время прибытия группы задержания на объект при срабатывании кнопки тревожной сигнализации: **не менее 5 минут** (расчет произведен эмпирическим путем с проведением хронометража от центра маршрута патрулирования до места размещения объекта).

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах имеющих равную силу. При изменении типа, конфигураций и предназначения строительных конструкций, а также при проведении иных действий приводящих к перепланировке помещений объекта необходимо проведение повторного обследования объекта с подготовкой соответствующего Акта обследования.

Подписи членов комиссии:

*Заведующий отделом*  
"Охрана сил и средств петербургской"

*Начальник ПЦО*



*А.М. Карелин*

*А.М. Карелин*

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.