



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Федеральное государственное казенное учреждение**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

и при необходимости его территориального органа)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

**тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

**тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной,  
проспект Коммунистический, 14а**

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 49/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**учреждению «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию  
детей»**

**Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Абрамукова Александра Викторовича № 49 от «25» октября 2021 года,**

**в период с «15» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 г.**

**Шилов Светланой Васильевной – инженером отделения организации и осуществления  
федерального государственного пожарного надзора Отдела федерального  
государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 6 МЧС России» по пожарному надзору**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе  
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного  
(надзорного) мероприятия)

**проведена выездная плановая проверка территории, здания, помещений  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным**



осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей»,  
 расположенных по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 40 А  
 (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей (на основании Приказа МКУ «Управления образования Администрации ГО «Город Лесной» «О продлении срока действия трудового договора» № 28/ЛС от 24.03.2021 г.) Замиралова Наталья Юрьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В здании МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» во всех помещениях (кроме спортивного зала, лого – центра, музыкального зала) в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2024 г.	
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пожарную опасность декоративно-отделочных материалов, применяемых для покрытия полов, к которым устанавливаются требования пожарной безопасности.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.08.2024 г.	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.08.2024 г.	



	управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2004 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	
4.	Помещение коридора (возле группы № 15) не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.08.2024 г.
5.	В здании ° МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» не обеспечено содержание наружных открытых	п. 17 п.п. а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.08.2024 г.



	лестниц на первом этаже групп № 1, № 17, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии.	Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
6.	В здании МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» (кроме коридора 1 этажа и кабинета заведующего) оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре не осуществляется одним из способов, а именно: подачей звуковых и (или) речевых сигналов во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей.	ст. 84 п. 1 п.п. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий  
Заминрасова Н. Ю.  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

[Подпись]  
(подпись)

« 25 » ноября 20 21 г.

Инженер отделения организации и осуществления ФГПН Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Шилов С. В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 25 » ноября 20 21 г.

