

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБРОУ № 6
Зиссерманов Н.Ю.
« 18 » декабря



АКТ

целевой проверки

при проведении профилактической операции «Новый год» на территории ГО «Город Лесной»
(наименование целевой проверки)

Комиссия в составе: *заведующий МБРОУ № 6 Зиссерманов Н.Ю.*
(должность, Ф.,И.,О.)

зам. зав. по ХЧ Макарова Е.В.
(должность, Ф.,И.,О.)

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

« 18 » декабря 2018г. провел целевую проверку в месте проведения новогодних мероприятий в здании *МБРОУ № 6 "Лесной котельной"*, расположенного по адресу: *Свердловская область, город Лесной, ул. Мухоморова*.

В соответствии с п.3.1 Приказа ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» № 526 от 28.11.2018 г. «О проведении профилактической операции «Новый год» на территории ГО «Город Лесной» была поведена оценка своевременности периодических испытаний работоспособности систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ). Проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения, своевременность перезарядки огнетушителей. Проведен целевой противопожарный инструктаж с 5 чел., ответственными за проведение массовых мероприятий. Проверено наличие сертификатов соответствия на используемые гирлянды и иллюминацию.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе целевой проверки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие, обоснование | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Примечание |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>Нарушения требований № 10 выявлено</i> | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Комиссия:

заведующий Зиссерманов Н.Ю.
(должность, подпись, Ф.,И.,О.)
зам. зав. по ХЧ Макарова Е.В.
(должность, подпись, Ф.,И.,О.)
Специальный инспектор
(должность, подпись, Ф.,И.,О.)