



АКТ
ИСПЫТАНИЯ ВОДОПРОВОДНОГО УЧАСТКА
НА ВОДООТДАЧУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Комиссией в составе:

Зам. заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» Коноваловой Е. Ю.:

Представителей ООО «Пожсервис» Кононова Ю.Н. и Осипова В.Н.

в период с "29" сентября 2022 г. по "29" сентября 2022 г. произведено испытание кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм на водоотдачу для целей пожаротушения.

В ходе испытания выявлено:

Номер ПГ, местонахождение	Количество стволов и напор перед распылением		Водоотдача гидранта, л/с
	распылитель, 19 мм	Напор перед распылением, атм.	
На территории здания МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок», г. Лесной, ул. Мира, 40«А»	1	4,7	8,51

Заключение: водопровод способен обеспечить расход воды **8,51** литров в секунду при напоре **4,7** атмосфер, напор на насосной станции ___ метров водяного столба.

Члены комиссии: _____ Е.Ю. Коновалова

_____ Ю.Н. Кононов

_____ В.Н. Осипов

