

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Федеральное государственное казенное учреждение**

(наименование территориального органа МЧС России)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а.**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ**

**Профилактический визит на объектах: МБДОУ № 6 «Золотой петушок», г. Лесной, ул. Мира 40А**

**Дата проведения: 6 апреля 2023 г.**

**Основание проведения: ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Распоряжение МЧС России от 07.12.2022 N 1345 "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год"**

**Визит проведён: Бадиной Алёной Игоревной – инженером отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России».**

#### **Содержание беседы:**

**Требования к путям эвакуации:**

Согласно СП 113.130.2020, определяющего требования к путям эвакуации зданий, сооружений, в помещениях класса функциональной опасности Ф 1.1, к которым относятся дошкольные образовательные организации, должно быть не меньше двух выходов, если в нем могут находиться больше 10 человек. При этом их высота в свету выполняется не меньше 1,9 м, а ширина не меньше 1,2 м при числе эвакуирующихся больше 15 человек. Для дверей вспомогательных помещений допускается уменьшение ширины до 0,8 м. Все двери, установленные в проемах строительных, противопожарных преград на путях эвакуации, выполняются открывающимися по ходу движения из здания. СП 118.13330.2012\* об общественных зданиях, сооружениях, требует, чтобы ширина дверного проема при выходе на лестничную клетку пути эвакуации таких зданий, включая ДДУ, была не менее ширины этого марша и составляла не меньше, чем 1,2 м. Еще более жесткие требования правил проектирования для новостроящихся зданий организаций дошкольного образования изложены в СП 252.1325800.2016. Согласно этому документу ширина коридоров, являющихся путями эвакуации, должна составлять не меньше 1,6 м, а ширина дверных проемов помещений дошкольных групп – не меньше 1,2 м с уплотнением в притворах для защиты от проникновения дыма.

**Требования пожарной безопасности к покрытиям полов в ДДУ:**

Линолеум является относительно недорогим видом покрытия, износостойким, легко очищающимся в ходе мокрой уборки, в том числе с добавлением антибактериальных растворов. Он широко используется в ДДУ для отделки коридоров,

полов других помещений на путях эвакуации – холлов, вестибюлей, входных групп зданий такого назначения, а также зальных помещений – столовых, игровых комнат. Согласно Федерального закона РФ № 123-ФЗ в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. Для отделки стен и потолков залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. Такие требования должны обязательно учитываться как при проектировании зданий ДДУ, так и особенно строго соблюдаться в ходе текущих, капитальных ремонтов, когда подрядные организации, выигравшие тендер на проведение работ, довольно часто в погоне за прибылью не гнушаются закупать и использовать более дешевые отделочные материалы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности. Поэтому обязательно необходим входной, выборочный контроль, поступающих на объект строительства, реконструкции или ремонта помещений ДДУ горючих отделочных материалов, со стороны руководства учреждений, ответственных за пожарную безопасность, участвующих в приемке объектов, при подписании актов, форм выполненных работ.

Требования пожарной безопасности к помещению прачечной в ДДУ:


Кроме стирки постельного белья, полотенца, спецодежды персонала в прачечной ведется их хранение, глажка, что при нарушениях правил ПБ может привести к возникновению очага возгорания. Поэтому должно быть уделено особое внимание состоянию электропроводки, утюгов; закрыты стеклянными плафонами/колпаками все светильники; работники прачечной проинструктированы под подпись. Помещение прачечной должно быть укомплектовано огнетушителями, согласно расчету их необходимого количества, зависящего от площади.

Требования пожарной безопасности к пищеблоку в ДДУ:

Согласно требованиям СП 252.1325800.2016 пищеблок ДДУ должен быть отделен от остальных помещений здания противопожарными перегородками 1 типа, перекрытиями – не ниже 3 типа. Кроме того, в пищеблоке запрещается установка газового кухонного оборудования. Учитывая, что пищеблок оборудован большим количеством мощного электрического кухонного оборудования, особое внимание должно быть уделено правильной установке, эксплуатации автоматической аппаратуры электрозащиты; а помещение укомплектовано порошковыми, углекислотными огнетушителями для ликвидации возможных очагов возгорания.

**Подпись лица, проводившего профилактический визит:**

Инженер ООиОФГПН отдела ФГПН  
ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 6 МЧС России» А.И. Бадина  
«06» апреля 2023 г.




(подпись)

Экземпляр листа профилактической беседы получил:

Губердимова  
Галимьярова Н.Ю

«06» апреля 2023 г.



(подпись)